

Mielec, dnia 3.03.2016r

ZPM.271.2.2016

### **Uczestnicy postępowania przetargowego**

Dotyczy: Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Chorzelowie – ZPM.271.2.2016

Gmina Mielec udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.02.2016 roku:

Pytanie 1)

Odnosnie punktu „Dostawa w pełni cyfrowego kolektora do jednoczesnego wykrywania i lokalizacji miejsc wycieków wody” zgłaszamy zapytanie, czy dopuszczają Państwo dostawę kolektora w obudowie kompozytowej z tym samym IP? Zastrzeżenie, że ma być to kolektor w obudowie ze stopów aluminium, jednocześnie preferuje jednego dostawcę ( firmę SEWERIN),jednocześnie uniemożliwiając nam dostawę sprzętu o lepszych parametrach technicznych, diagnostycznych i wytrzymałościowych.

Ad.1)

W odpowiedzi na pytanie dot. obudowy kolektora odpowiedź brzmi: tak dopuszczamy inną obudowę o wymaganym lub lepszym stopniu ochrony.

Osoba do kontaktu: Andrzej Bieniek, Renata Gębarowska-Piwnica tel.17 774 56 46

Wójt Gminy Mielec

/-/Józef Piątek