ZPM.271.10.2016 Mielec dnia 21.07.2016 r

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: Przebudowa drogi oraz budowa chodnika wraz z odwodnieniem km 0+000,00 do 0+464,20 w miejscowości Trześń na działkach ew. 86,916,704/2,787,786,785,784/1,784/2,799 gm. Mielec w ramach zadania inwestycyjnego budowa drogi wraz z parkingiem i odwodnieniem w m. Trześń I etap

W związku z zapytaniem z dnia 19.07.2016 roku Gmina Mielec udziela odpowiedzi:

Pytanie 1.

Dotyczy wykonania elementów odwodnienia – poz.6.5 ,,Osadnik z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 1000 mm, głębokość 3m- 1szt.

Proszę o informację, jakiej średnicy osadnik należy przyjąć do wyceny, gdyż wg. rys. 18 osadnik ma mieć średnicę FI 2000 mm a przedmiar określa średnicę Fi 1000 mm .

Odpowiedź :

W poz. 6.5 przedmiaru ma być uwzględniony i wyceniony - Osadnik z kręgów betonowych w gotowym wykopie, Fi 2000 mm, głębokość 3m- 1szt.,zgodnie z rys. 18

Wójt Gminy Mielec

/-/ Józef Piątek