

Mielec dnia 8.04.2014

ZPM.271.6.2014

### **Uczestnicy biorący udział w postępowaniu przetargowym**

**Dotyczy; Dostawa i montaż wyposażenia sali gimnastycznej w miejscowości  
Chorzelów**

Wójt Gminy Mielec w odpowiedzi na poniższe zapytania udziela odpowiedzi :

Zapytanie 1

Czy zamawiający wymaga dołączenia do oferty przetargowej certyfikatów bezpieczeństwa B lub certyfikatów zgodności z normą wydanych przez jednostki certyfikujące, akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji na sprzęt wymieniony w przedmiarze.

**Odpowiedź**

**Zamawiający wymaga dołączenia do oferty przetargowej certyfikatów bezpieczeństwa B lub certyfikatów zgodności z normą wydanych przez jednostki certyfikujące, akredytowane przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji na sprzęt wymieniony w przedmiarze.**

Zapytanie 2

Proszę o wyjaśnienie:

Poz.3.1- czy zamawiający dopuszcza słupki do siatkówki aluminiowe o profilu 120/100

Poz.9.1- czy do tablicy wyników oraz zegarów 24 sek. jest doprowadzone zasilanie .

**Odpowiedź**

**- Zamawiający określił w przedmiarze profil słupków aluminiowych do siatkówki nie dopuszcza innych.**

**- Zamawiający informuje, że do tablicy wyników oraz zegarów 24 sek. jest doprowadzone zasilanie 220 V.**

Osoba do kontaktu: A. Bieniek tel. 17 77456 66

**Wójt Gminy Mielec**

**Kazimierz Gacek**