

Mielec dnia 11.07.2014

Odpowiedz na zapytanie dotyczące przetargu:

„Budowa placu rekreacyjno-rehabilitacyjnego w miejscowości Chrzastów oraz parku wiejskiego rekreacyjno-rehabilitacyjnego w miejscowości Goleszów wraz z montażem urządzeń małej architektury” - numer ogłoszenia: 138227-2014

Pyt. Proszę o podanie szczegółów (opisu/przekroju) modernizacji istniejącego wjazdu na działkę – wymiana nawierzchni wraz z podbudową w miejscowości Goleszów

Odp. Należy dokonać modernizacji istniejącego zjazdu z drogi gminnej poprzez wymianę przepustu (rura $\varnothing 40$ na długości 4 m) z wykonaniem podbudowy i nawierzchni z kruszywa łamanego. Całość wykończyć dwoma betonowymi przyczółkami. Zgodnie z przedmiarem jest to zjazd o wielkości 24m².