

ZPM.271.6.2019

## **Uczestnicy postępowania przetargowego**

Dotyczy postępowania **Wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowości Książnica**

W odpowiedzi na poniższe zapytania udzielamy odpowiedzi:

Pyt 1. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji w zakresie rysunkowym. Z opisu wynika, że w umieszczonej na stronie internetowej dokumentacji brakuje rysunków od 35-56.

**Ad.1) Informujemy ze na stronie internetowej znajdują się w/w rysunki ( Profile cz.3,cz.4 )**

Pyt 2. W specyfikacji technicznej jest mowa o budowie kanalizacji ciśnieniowej z rur PE 100 RC SDR 17 o średnicy fi 90 x 5,4 mm i f 110 x 6,6 mm. W opisie technicznym i w przedmiarach, RC występuje przy średnicy Fi110 w przewiertach, a w innych przypadkach nie jest to określone. Prosimy o wyjaśnienie które odcinki mają być wykonane przy użyciu rur RC.

**Ad.2) Rury PE 100 RC SDR 17 należy stosować tylko przy zastosowaniu metody bezwykopowej (przewiertu sterowanego).**

**W pozostałych przypadkach stosować rury PE 100 SDR 17.**

Pyt 3. Czy Inwestor dopuści zamianę rur przewiertowych z rur stalowych na PE100 SDR 17?

**Ad.3) Przewierty zgodnie z dokumentacją projektową należy wykonać z wykorzystaniem rur stalowych.**

**Osoba do kontaktu; A. Bieniek tel. 17 774 56 66,a.bieniek@ug.mielec.pl**

**Wójt Gminy Mielec**

**/-/ Józef Piątek**