


ELEWACJA


ZABUDOWA

INWESTYCJA NA MAJĄTKU I W EKSPLOATACJI
INWESTORA - GMINA MIELEC



Kieszon kablowa
Fundament
prefabrykowany
ZK 1

Poziom gruntu



Zestaw "ZKP" wykonać ze skrzynek z tworzywa termoutwardzalnego
np. wg katalogu firmy "PELMET" Krościenko Wyżne

- Skrzynka ZK, Z-1(400x600x245)
Złącze ZK ustawić na betonowym fundamencie ZK1
- Skrzynki P, Z1(400x600x245) niezintegrowane
ze złączem kablowym

* Skrzynki przeznaczone do plombowania
Skrzynie wykonane w II klasie ochronności

wg standardu obowiązującego w PGE Dystrybucja S.A.

Rysunek nr E-2

Inwestor: Gmina Mielec ul. Głowackiego 5 39-300 Mielec		Nazwa: Zestaw pomiarowy. Elewacja i zabudowa			Adres inwestycji: Księżnice dz. nr 806
		Obiekt:	Budowa przyłącza energetycznego do przepompowni ścieków P-5		
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Uprawnienia nr	Data	Podpis	Strona 13
Projektował	mgr inż. Grzegorz Kopeć	E-75/01	02.2019		