

UWAGA

Na skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji sanitarnej PVC Ø 200 z gazociągiem projektuje się założnie na kanalizacji rury ochronnej PE Ø 315/18.7 o długości 4,5 m zakończonej manszetami.

"ADIR" Sp. z o.o. Kielce	Projekt Budowlany Data: 04.2019 r	
Obiekt: Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przepompowniami ścieków dla m. Książnice, gm. Mielec **Adres obiektu: m. Książnice- gmina Mielec**		**Rys. 10** **Skala 1:100/1000**
Przedmiot rys.: Profile podłużne projektowanej kanalizacji grawitacyjnej		
Projektował: mgr inż. Jarosław Markiton Upr Nr AG.II.4/ZO/7131-2/377/01 Projektant sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych		
Sprawdził: mgr inż. Izabela Stachurska Upr Nr KL-129/2002 Projektant sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych		
Opracował: mgr inż.Krzysztof Bielecki		