

Mielec, dnia 13.10.2015 r.

ZPM.271.12.2015

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy : „Przebudowa kolektora deszczowego w miejscowości Chorzelów”

Pytanie 1 :

Zgodnie z opisem technicznym do projektu cyt. „przepusty zlokalizowane pod zjazdami w ciągu rowu należy **wymienić na nowe 10szt)** oraz częściowo istniejącym wylotem WL2 do Kanału Chorzelowskiego”. Zgodnie z przedmiarem robót poz. 4.17 należy uwzględnić jedynie „Przepusty rurowe pod zjazdami, **ścianki czołowe** prefabrykowane dla rur Fi 40 cm” w ilości 40 szt. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót o pozycje uwzględniającą ułożenie rur przepustowych wraz z określeniem długości, rodzaju materiału i parametrów technicznych rur przepustowych.

Ad1

Rozbiórka i wykonanie przepustów pod zjazdami w ciągu odmulanego rowu w ilości 20 szt. jest ujęta przedmiarze robót w poz . 4.1, 4.5, 4,16, 4.17. W opisie technicznym widnieje tylko 10 szt. z tego względu, że dokumentacja projektowa sporządzona została w 2014r., a aktualizacja kosztorysu wraz z ponowną inwentaryzacją zjazdów jest aktualny na dzień 30.09.2015r

Wójt Gminy Mielec

Józef Piątek