

### Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy postępowania przetargowego *Renowacja i naprawa elementów wyposażenia pomostu kładki nad rzeką Wisłoka w miejscowości Mielec – Podleszany – przetarg powtórzony*

#### Zapytanie z dnia 18.07.2016 r

W związku z ogłoszonym i powtarzonym przez Państwa przetargiem:

"Renowacja i naprawa elementów wyposażenia pomostu kładki nad rzeką Wisłoka w miejscowości Mielec - Podleszany" zwracamy się z pytaniem: czy dopuszczacie Państwo zastosowanie blokowych urządzeń dylatacyjnych zamiast przekrycia z blachy stalowej.

Nasze doświadczenie i wiedza zdobyta przez 15 lat realizacji inwestycji na obiektach mostowych wskazują jednoznacznie, iż rozwiązanie takie przy niewielkim wzroście kosztów oferuje szereg zalet.

Najistotniejszą z nich jest bez wątpienia samo istnienie urządzenia dylatującego, zapewniające prawidłową pracę całego ustroju nośnego kładki, ciągłość nawierzchni użytkowej, trwałość i bezpieczeństwo. Należy dodać, że prawidłowy montaż blokowych urządzeń dylatacyjnych pozwala na zachowanie znacząco lepszej szczelności obiektu niż proponowane w projekcie przekrycie z blachy.

Proponowane przez nas rozwiązanie jest nie tylko ciche ale także trwalsze od pierwotnie sugerowanego rozwiązania. Wynika to z obustronnego mocowania urządzeń elastomerowych, co niweluje niekorzystny efekt uderzania elementów składowych (blachy o konstrukcję) podczas przejazdu rowerzystów bądź pojazdów odśnieżających.

#### Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie blokowego urządzenia dylatacyjnego pod warunkiem, że zostanie zastosowane systemowe rozwiązanie urządzenia dylatacyjnego dla którego Wykonawca przedstawi aktualną aprobatę techniczną wydaną przez IBDiM.

Parametry nawierzchni tj. minimalna grubość oraz stan stalowej płyty pomostu (KS 3.25) w obrębie dylatacji Zamawiającemu nie jest znana, Wykonawca po rozbiórce istniejących dylatacji uzyska tzn. pomierzy oraz oceni stan płyty pomostu samodzielnie i opracuje PZJ (Program Zapewnienia Jakości) „Naprawa i uszczelnienie dylatacji” z przedstawianiem do akceptacji Zamawiającemu”.

Wójt Gminy Mielec  
/-/ Józef Piątek