

Mielec dnia 6.03.2015

ZPM.271.1.2015

## **Uczestnicy postępowania przetargowego**

Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap II – Kolektor- K,L,LM,W, Pompownie P6,P7,Pw

Gmina Mielec udziela odpowiedzi na zapytania z dnia 5.03.2015 roku:

### **Pytanie 1**

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN 1000, DN 1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe.

Ad.1)

Należy zastosować studnie betonowe wibroprasowane zgodnie z projektem i SST.

Osoby do kontaktu :R. Gębarowska – Piwnica, A. Bieniek tel.17 774 56 66

Andrzej Bieniek