

Mielec dnia 4.03.2015

ZPM.271.1.2015

## **Uczestnicy postępowania przetargowego**

Dotyczy: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wola Mielecka Etap II – Kolektor- K,L,LM,W, Pompownie P6,P7,Pw

Gmina Mielec udziela odpowiedzi na zapytania z dnia 4.03.2015 roku:

### **Pytanie 1**

W związku z załączeniem do oferty kosztorysów w wersji szczegółowej prosimy o wyjaśnienie, czy wykonawca może ingerować w normy nakładów Robocizny, Sprzętu i Materiału celem rzetelnej oraz prawidłowej wyceny zgodnie z obowiązującymi stawkami cen jednostkowych jakie obowiązują na obecnym rynku . Przyjmując wartości norm nakładów jakie obowiązują w programach kosztorysowych ceny jednostkowe dla poszczególnych pozycji są znacznie zaniżone.

Ad.1)

Należy zastosować normy podane w KNR

### **Pytanie 2**

Prosimy o jednoznaczne określenie, czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie studni tworzywowych o średnicy Dn 400 mm.

Ad.2)

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania studni tworzywowych o średnicy Dn 400 mm.

### **Pytanie 3**

Prosimy dokładnie sprecyzować z jakiego materiału mają być wykonane zbiorniki przepompowni ścieków, gdyż w załączonej przetargowej występują znaczne rozbieżności tj. polimerobeton, beton

Ad.3)

Należy zastosować zbiorniki przepompowni ścieków – polimerobeton

### **Pytanie 4**

Prosimy o wyjaśnienie, czy na terenie Gminy Mielec obowiązuje monitoring istniejących przepompowni ścieków, jeżeli tak to prosimy o dokładne dane monitoringu oraz, czy przedmiotowe zadanie obejmuje wpięcie przedmiotowych przepompowni ścieków .

Ad.4)

Na terenie Gminy Mielec obowiązuje monitoring istniejących przepompowni. Sterowanie pompowni ma posiadać modem GSM do powiadamiania o stanach alarmowych przez SMS.

Osoby do kontaktu :R. Gębarowska – Piwnica, A. Bieniek tel.17 774 56 66

Andrzej Bieniek