

Mielec dnia 6.03.2014 r

ZPM.271.1.2014

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy postępowania na dostawę i montaż regałów jezdnych i stacjonarnych do archiwum nowej siedziby Urzędu Gminy Mielec przy ul Głowackiego 5

Ad.1) Zamawiający dopuszcza zmiany grubości półek przy zachowaniu nośności powinna wynosić 25 mm w tolerancji +/- 5 mm

Ad.2) Zamawiający pozostawia zapisy zgodne z ST nie dopuszcza zmian

Ad.3) Zamawiający pozostawia zapisy zgodne z ST z możliwą tolerancją +/- 3 mm

Ad.4) Zamawiający dopuszcza średnicę kół prowadzących, poruszających się po szynach min 100 mm

Ad.5) W pkt 20 ST Zamawiający dopuszcza tolerancję +/-5 mm

Ad.6) W pkt.26 ST Zamawiający dopuszcza ściany boczne o grubości min.25 mm.
Zgodnie z rys.2

Ad.7) W pkt. 35 ST. Zamawiający dopuszcza zmiany .

Ad.8) Zamawiający nie dopuszcza zmian zapisów pkt 3,4 ST (dotyczy szaf kartotekowych)

Osoba do kontaktu A. Bieniek tel. 17 774 56 46

Wójt Gminy Mielec

Kazimierz Gacek