

Uczestnicy postępowania przetargowego

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ na zadanie „Budowa placów rekreacyjno – rehabilitacyjnych w miejscowości Trześć, Chorzelów, Książnice, Rzędzianowice”

Pytania:

1. Proszę o informację czy chodzi o trawę piłkarską zasypywaną piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym, czy o trawę wielofunkcyjną zasypywaną tylko piaskiem kwarcowym.

Jaka powinna być wysokość włókna

Jakie powinna posiadać parametry sztuczna trawa.

2. Proszę o podanie wielkości ,lub wieku roślin(Rzędzianowice)

Odpowiedzi:

Chodzi o trawę wielofunkcyjną, zasypywaną piaskiem kwarcowym.

Parametry trawy są podane w specyfikacji technicznej.

Parametry techniczne nawierzchni:

- przeznaczenie: boisko wielofunkcyjne, tenis,

- wysokość min 20mm,

- włókna monofilowe,

- materiał włókna 100% polietylen

- masa włókien min 855g/m²

- waga min 8750dtex

- grubość min 120 mikronów

- gęstość min 42250 splotów/m²

- liczba włókien min 338.000,00/m²

- wypełnienie piasek kwarcowy suszony piecowo (frakcja 0,2-0,8mm) w ilości zgodnej z karta techniczną, nie mniej niż około 22,5kg/m² (piasek naturalny – nie z przemiału, krągłość powyżej 75%).Może być zarówno trawa uniwersalna jak i pod tenis. Różnie ją określają producenci.

Wypełniana piaskiem kwarcowym.

Ew. gęstość możemy zmniejszyć do 40 000 splotów/m² a liczbę włókien do 300 000/m².

Sadzonki ogólnodostępne w sprzedaży, bez żadnych obostrzeń i min. wysokości. Chyba, że Państwo mają jakieś życzenia.

Osoba do kontaktu A. Bieniek tel 17 774 56 46

Wójt Gminy Mielec

Kazimierz Gacek

