

Mielec, dnia 13.10.2016r

**Gmina Mielec
ul. Głowackiego 5
39-300 Mielec**

ZPM.271.15.2016

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: Przetarg nieograniczony na zadanie pn: Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rzędzianowice Etap II cz.5

Gmina Mielec udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 12.10.2016 roku

1. Proszę o uszczegółowienie zapisu „urządzenie monitorujące stan zużycia pomp” - o jakie urządzenie chodzi jaki parametr dokładnie ma być monitorowany oraz w jaki sposób? (m.in. czy stan zużycia pomp ma być monitorowany poprzez czujniki wibracyjne- jeśli tak to w jaki sposób? Czy ma to być sygnał zero –jedynekowy /czy ma to być sygnał wskazujący konkretne wartości w konkretnej skali czy może jednak chodzi o inny sposób monitorowania zużycia pomp np. czujnik wilgoci w komorze olejowej pompy lub czujnik termiczny lub inny czujnik?- możliwości jest bardzo wiele a samo określenie w dokumentacji nie wskazuje na rodzaj czujnika i sposób monitorowania zużycia.

Ad.2) W celu monitoringu stanu zużycia pomp należy zamontować czujnik wilgoci w komorze olejowej pompy.

Osoba do kontaktu: Andrzej Bieniek, Renata Gębarowska-Piwnica tel.17 774 56 46

**Wójt Gminy Mielec
/-/Józef Piątek**