

P. Omył  
9

Mielec, dn. 11.07.2018r.

L. dz. RE2/RM/ 2018/6/881/w|7| 141

Gmina Mielec

ul. Głowackiego 5  
39-300 Mielec

Urząd Gminy Mielec	
Data wpł.	12. 07. 2018 *
Nr	MTZ.2018.1

**Dotyczy: uzgodnienia przebudowy drogi gminnej wewnętrznej**

W odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia przebudowy drogi gminnej wewnętrznej w miejscowości Złotniki na odcinku od km 0+002,85 do km 0+152,85 Rejon Energetyczny Mielec informuje:

1. Istniejący kabel energetyczny nN – przyłącz kablowy ze słupa Nr 20 linii nN Złotniki 5 w miejscu skrzyżowania z przebudowywaną drogą gminną należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi np. typu AROT 110.
2. Wykonanie prac jak wyżej należy zlecić uprawnionemu wykonawcy, który winien je wykonać pod nadzorem RE Mielec.
3. Zabezpieczone urządzenia energetyczne należy zgłosić do odbioru technicznego – uzyskać protokół odbioru technicznego.
4. Ważność warunków ustala się do dnia 11.07.2020 r.

Jednocześnie zwracamy uwagę, iż prace związane z budową drogi w zbliżeniu do przewodów czynnych urządzeń elektroenergetycznych – linia napowietrzna niskiego napięcia jest pracą w warunkach szczególnego zagrożenia dla życia i zdrowia ludzi. W związku z powyższym wszelkie prace budowlane pod i w zbliżeniu do linii energetycznej mogą być wykonane po uprzednim uzgodnieniu w Rejonie zakresu i sposobu prowadzenia prac, a w przypadkach wymagających wyłączenia po odpłatnym dopuszczeniu do nich przez Pogotowie Energetyczne.

Z poważaniem

PGE Dystrybucja S.A.  
Oddział Rzeszów  
Rejon Energetyczny Mielec

  
Za Dyrektora  
Piotr Bogacz

**Do wiadomości:**

1. Adresat
2. aa