

Mielec, 2016-05-18

Pani Beata Barszcz
Jaśłany 406

39-332

Tuszów Narodowy

Dotyczy: projektu budowlano - wykonawczego na "Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Chorzelów w zakresie budowy zatoki parkingowej, chodnika dla pieszych, przebudowy zjazdów oraz przebudowy odwodnienia"

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.04.2016 r., **uzgadniam pozytywnie** projekt budowlano - wykonawczy przebudowy drogi gminnej w miejscowości Chorzelów, w zakresie skrzyżowania z czynną gminną siecią wodociągową PVC 90 mm, **z zastrzeżeniem**, że w przypadku wystąpienia konieczności pogłębienia rowu melioracyjnego, do którego będą wpięte projektowane wpusty uliczne, na szerokości rowu należy przewidzieć konieczność wykonania docieplenia wodociągu, w celu zapobieżenia ewentualnym zamarzaniom.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Mielcu

mgr inż. Dariusz Gustaw