

ZPM.271.3.2016

Uczestnicy postępowania przetargowego

Dotyczy: Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z zapleczem przedszkolnym
w Rzędzianowicach ZPM.271.3.2016

Gmina Mielec udziela odpowiedzi na zapytanie z dnia 20.04.2016 roku:

1. Czy dołem w drzwiach (tzw. kopniak) może być na wysokość 300 mm i wykonany z blachy nierdzewnej ?
2. Proszę o sprecyzowanie czy stolarka okienna i drzwiowa ma być wykonana z PCV czy aluminium ?

SUGESTIE:

Ad 2. Jeżeli chodzi o okna to wykonanie z PCV jest bardziej praktycznym i cieplejszym rozwiązaniem niż stolarka aluminiowa, natomiast przy drzwiach zewnętrznych bardziej funkcjonalnym i trwalszym rozwiązaniem będzie stolarka aluminiowa (cenowo nie odbiegająca od drzwi wykonanych z PCV)

3. Czy w oknach mają być zastosowane nawiewniki (jeśli tak to jakie) ?
4. Czy w oknach 1800 x 2100 mm mają być zastosowane otwieracze z poziomu posadzki ?
5. Proszę o sprecyzowanie z jakiego materiału ma być wykonane ogrodzenie (siatka, słupy, podmurówka) ?
6. Jak ma być zabezpieczony materiał przed korozją ?

PROPOZYCJE:

Ad 5.

- a) Ogrodzenie systemowe firmy Wiśniowski
 - system AW.VA.55 (panel kratowy Vega U86 usytuowany w ramce z kształtownika) o wymiarach 2500 x 1200 mm
 - słupy 60 x 60 x 2 mm lub 80 x 80 x 2 mm z daszkami
 - podmurówka prefabrykowana pełna lub tłoczona o wysokości 200 lub 250 mm firmy Joniec
- b) Ogrodzenie systemowe firmy Wiśniowski

- system Vega 2D (panel kratowy z druta poziomego 2 x 6 mm i pionowego 5 mm) o wymiarach 2500 x 1230 mm
- słupy 40 x 60 x 1,5 mm z daszkami
- podmurówka prefabrykowana pełna lub tłoczona o wysokości 200 lub 250 mm firmy Joniec

Ad 6.

O cynk ogniowy lub ocynk ogniowy z malowaniem proszkowym

Odpowiedzi:

Ad.1) Tak

Ad.2) Stolarka okienna wykonana z PCV, dopuszczamy drzwi zewnętrzne aluminiowe

Ad.3) Tak, nawiewniki w ramie okiennej tzw. Higrosterowane

Ad.4) Tak

Ad.5) Wycena zgodnie z przedmiarem. Inwestor dopuszcza ogrodzenia systemowe panel kratowy z druta (grubości 5 mm, wielkości oczek 50x200 mm, dwa przetłoczenia) o wymiarach 2500x1200 mm, słupy 80x80x2mm z daszkami, podmurówka prefabrykowana pełna lub tłoczona o wysokości 250mm.

Ad.6) Ocynk ogniowy z malowaniem proszkowym.

Osoba do kontaktu: Andrzej Bieniek, Renata Gębarowska-Piwnica tel.17 774 56 46

Wójt Gminy Mielec

/-/Józef Piątek