

Mielec, dnia 28.04.2016r

ZPM.271.3.2016

### **Uczestnicy postępowania przetargowego**

Dotyczy: Rozbudowa Szkoły Podstawowej wraz z zapleczem przedszkolnym  
w Rzędzianowicach ZPM.271.3.2016

Gmina Mielec udziela odpowiedzi na zapytania z dnia 28.04.2016 roku

Pytanie

Czy w projektowanym ogrodzeniu jest przewidziana furtka i brama wjazdowa?

Jeśli tak proszę o podanie wymiarów , sposobów otwierania itp. ( ewentualne załączenie rysunków )

Ad.)

Zamawiający w ogrodzeniu przewiduje furtkę o szer. 1,20 m zgodnie z ogólnie przyjętymi warunkami technicznymi.

Osoba do kontaktu: Andrzej Bieniek, Renata Gębarowska-Piwnica tel.17 774 56 46

Wójt Gminy Mielec

/-/Józef Piątek